



الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

Saudi Standards, Metrology and Quality Organization

GDL-MC-20217

35301

01/24/2019

2019/01/10 - 1440/05/04	:	تاريخ اخذ العينة	GDL-MC-20217	:	رقم الطلب
2019/01/21 - 1440/05/15	:	تاريخ البداية	35301	:	رقم العينة
2019/01/24 - 1440/05/18	:	تاريخ الاكتمال	مؤسسة المصنع التجارية	:	المصنع
اختبارات خاصة	:	الغرض من الاختبار	وحدة الدهانات	:	الموقع
وحدة الدهانات	:	القسم	الدهانات	:	نوع العينة
Poly Coat WB	:	اسم العلامة التجارية	دهانات الاسقف - عازل	:	المنتج
SAUDI ARABIA	:	بلد المنشأ	770.00	:	التكلفة
50	:	الظروف البيئية - الرطوبة (%)	1	:	عدد الحاويات
24	:	الظروف البيئية - الحرارة °م	صاحب العلاقة	:	طريقة سحب العينة
	:		(C SADAD NO)	:	رقم السداد
	:		(عازل اسقف) اسود	:	نوع المواد
	:		بنون	:	رقم الخطاب الوارد
	:		SAU	:	بلد المنشأ

طرق الاختبار	النتيجة	اسماء الاختبارات	م
Test Method	Result	Test Name	
SASO_ISO3251/2008	61 %	محتوى المواد غير المتطاير	1
SASO_ISO9117-4/2012	pass	زمن الجفاف	2
SASO_2194/2003	وحدة كريب 79	القوام	3

مدير المختبر

احمد سعد السعودي

مشرف الوحدة

عبد منصور الحربي



هذا التقرير سري ويخص هذه العينة فقط ولا يعتبر شهادة مطابقة ويستعمل من الجهة الطالبة فقط مع عدم قبول الصورة غير المصنفة من الهيئة
لا يتم استنساخ هذا التقرير بشكل جزئي دون الحصول على الموافقة من المختبر. تقارير الاختبار بدون التوقيع تكون غير معتمدة

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory. Results are relevant only to tested items. Testing reports without signature are not valid.